

Pabianice, dnia 16.07.2015 r.

.....
pieczętka Zarządu Powiatu

DM.272.27.2015

.....
znak sprawy

.....
nazwa wykonawcy

.....
adres wykonawcy
.....

Zarząd Powiatu Pabianickiego zawiadamia, że jeden z wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **„Przebudowę drogi powiatowej nr 3303E ul. Szkolna w Ksawerowie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap – ul. Wolska, II etap – ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap – ul. Wschodnia, IV etap – ul. Szkolna, Gmina Ksawerów (IV etap – roboty budowlane)”** przeprowadzonego w trybie **przetargu nieograniczonego**, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwrócił się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 cytowanej ustawy, Zarząd Powiatu przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

W związku z tym, że Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej, treść zapytania wraz z wyjaśnieniami zamieszcza się na tej stronie.

Wykonawca zwrócił się z następującym pytaniem - wątpliwością dotyczącą wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zapytanie Nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie utwardzonych poboczy z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 lub mieszanki destruktu betonowego 0/31,5, zamiast mieszanki destruktu bitumicznego, który jest materiałem trudno dostępnym na rynku?

Wyjaśnienie Zarządu

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę materiału do wykonania utwardzonych poboczy

Zapytanie Nr 2

Dokumentacja projektowa – rys. przekrój poprzeczny przez drogę z przepustem (ul. Słowackiego) pokazuje wykonanie przepustu fi 50 cm pod konstrukcją drogi natomiast w przedmiarze robót brak pozycji związanej z wykonaniem przepustu tej średnicy. Prosimy o dołączenie pozycji przedmiarowej.

Wyjaśnienie Zarządu

Pod ul. Słowackiego należy wykonać przepust fi 40cm taki jak pod zjazdami .

W załączeniu zmieniony rysunek nr 5 „Przekrój przez drogę z przepustem (ul. Słowackiego)” z przepustem fi 40 cm

Zapytanie Nr 3

Ze względu na brak zwymiarowanych zjazdów na planie sytuacyjnym dokumentacji projektowej prosimy o załączenie tabeli zjazdów z podaniem lokalizacji, długości, szerokości oraz rodzaju nawierzchni. Prosimy też o załączenie rysunku konstrukcyjnego dla zjazdów.

Wyjaśnienie Zarządu

Tabela zjazdów z ich numerami na planie sytuacyjnym wraz z wymiarami i rodzajem nawierzchni znajduje się w części opisowej pkt. VIB na stronach 8 i 9 w Materiałach zgłoszeniowych .

Rysunek zjazdu i rysunek konstrukcyjny zjazdu znajdują się w części graficznej w Materiałach zgłoszeniowych.

W załączeniu:

rys.nr 5 „Przekrój przez drogę z przepustem (ul. Słowackiego)”- zamienny do rys.nr 5 „Przekrój przez drogę z przepustem fi500 (ul. Słowackiego)”

Zgodnie z art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), mogą Państwo poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę poinformowania bądź w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięli Państwo lub przy zachowaniu należytej staranności mogli Państwo powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę poinformowania.

Pełnomocnik ds. Zamówień

/-/ Marcin Somorowski