

Pabianice, dnia 16.07.2015 r.

.....
pieczętka Zarządu Powiatu

DM.272.27.2015

.....
znak sprawy

.....
nazwa wykonawcy

.....
adres wykonawcy
.....

Zarząd Powiatu Pabianickiego zawiadamia, że jeden z wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Przebudowę drogi powiatowej nr 3303E ul. Szkolna w Ksawerowie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap – ul. Wolska, II etap – ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap – ul. Wschodnia, IV etap – ul. Szkolna, Gmina Ksawerów (IV etap – roboty budowlane)**” przeprowadzonego w trybie **przetargu nieograniczonego**, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwrócił się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 cytowanej ustawy, Zarząd Powiatu przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

W związku z tym, że Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej, treść zapytania wraz z wyjaśnieniami zamieszcza się na tej stronie.

Wykonawca zwrócił się z następującym pytaniem - wątpliwością dotyczącą wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zapytanie Nr 1

Prosimy o wyjaśnienie pozycji przedmiarowej nr 6 wzmocnienie podłoża geokompozytem z włókna szklanego na gruntach o umiarkowanej nośności. Dokumentacja projektowa – przekrój poprzeczny drogi ewidentnie mówi o zastosowaniu geokompozytu w celu wzmocnienia konstrukcji nawierzchni pod warstwą wiążącą z mieszanki mineralno-bitumicznej. Natomiast STWiORB mówi o zastosowaniu wzmocnienia podłoża gruntowego geosyntetykiem. Prosimy o prawidłowe określenie rodzaju materiału, który ma być użyty przy wykonywaniu w/w zadania i zamieszczenia prawidłowej ST.

Wyjaśnienie Zarządu

Projektowane jest zastosowanie geokompozytu.

SST D-02.03.01 Wzmocnienie podłoża geosyntetykiem nie ma tutaj zastosowania została zamieszczona omyłkowo, zostaje zastąpiona nową SST D.05.03.26 Wzmocnienie istniejącej nawierzchni geosyntetykiem

Zgodnie z art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), mogą Państwo poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę poinformowania bądź w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięli Państwo lub przy zachowaniu należytej staranności mogli Państwo powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę poinformowania.

Pełnomocnik ds. Zamówień

/-/ Marcin Somorowski