

Pabianice, dnia 03.03.2015 r.

.....  
pieczętka Zarządu Powiatu

**DM.272.8.2015**

.....  
znak sprawy

.....  
nazwa wykonawcy

.....  
adres wykonawcy  
.....

Zarząd Powiatu Pabianickiego zawiadamia, że jeden z wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Przebudowę drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice Gm. Pabianice**” przeprowadzonego w trybie **przetargu nieograniczonego**, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwrócił się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 cytowanej ustawy, Zarząd Powiatu przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

W związku z tym, że Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej, treść zapytania wraz z wyjaśnieniami zamieszcza się na tej stronie.

Wykonawca zwrócił się z następującym pytaniem - wątpliwością dotyczącą wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

#### **Zapytanie Nr 1**

Punkt 4.3.3 Projektu Wykonawczego branży drogowej mówi o konstrukcji zniszczonej nawierzchni drogi. Proszę o wskazanie na planie takich miejsc oraz dołączenie przedmiaru.

#### **Wyjaśnienie Zarządu**

Zgodnie z opisem w projekcie wykonawczym i budowlanym, na odcinkach gdzie nawierzchnia jest w złym stanie technicznym (liczne spękania i zadolenia) oraz na poszerzeniach jezdni zostanie wykonana nawierzchnia wraz z podbudową. Punkt 4.3.2 Projektu wykonawczego i projektu budowlanego branży drogowej mówi o konstrukcji projektowanej nawierzchni drogi wraz z podbudową. Na mapie do celów projektowych planu zagospodarowania terenu zarówno w projekcie budowlanym i wykonawczym branży drogowej kolorem beżowym oznaczono fragmenty projektowanej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego z podbudową. W przedmiarze robót ww. roboty zostały uwzględnione w dziale 5 „jezdni z podbudową” kosztorysu drogowego.

**Zapytanie Nr 2**

Proszę o podanie kształtu kostki brukowej – projekt ani specyfikacja tego nie precyzuje.

**Wyjaśnienie Zarządu**

Chodniki o nawierzchni z kostki brukowej koloru szarego, BEHATON.  
Zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej koloru grafitowego, BEHATON.

**Zapytanie Nr 3**

Proszę o sprecyzowanie rodzaju farby przewidzianej do wykonania oznakowania poziomego, specyfikacja mówi o farbie akrylowej a w przedmiarze jest wskazana farba chlorokauczukowa.

**Wyjaśnienie Zarządu**

Oznakowanie poziome jezdni będzie wykonane farbą chlorokauczukową.  
W załączeniu zamienna SST D-07.01.01 Oznakowanie poziome.

Roboty wyceniamy zgodnie z kosztorysem ofertowym.

**Zapytanie Nr 4**

Proszę o zaznaczenie na planie zakresu w którym należy zastosować płyty typu „JOMB” oraz podanie przedmiaru i dołączenie specyfikacji na powyższe płyty.

**Wyjaśnienie Zarządu**

Na zjazdach nie układamy płyty odciążającej typu „JOMB”.

**Zapytanie Nr 5**

Proszę o dołączenie specyfikacji na prefabrykowany ciek betonowy.

**Wyjaśnienie Zarządu**

W załączeniu SST –D-08.05.01 Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych.

**Zapytanie Nr 6**

Umowa mówi, materiał pozyskany z rozbiórki nawierzchni asfaltowej jest własnością zarządcy drogi i należy odwieźć go na plac wskazany przez zamawiającego w jakiej odległości od budowy znajduje się plac składowy?

**Wyjaśnienie Zarządu**

Miejsce składowania materiału z rozbiórki Zamawiający wskaże w dniu przekazania placu budowy. Wyceniamy roboty zgodnie z kosztorysem ofertowym.

**Zapytanie Nr 7**

Proszę o podanie wzoru graficznego bariery U-12b.

### **Wyjaśnienie Zarządu**

Wygradzenie łańcuchowe U-12b wykonane z rur o średnicy Ø60mm pomalowane proszkowo w kolorze czerwonym i oklejone białą folią odblaskową I typu. Łańcuch pomalowany jest na przemian w kolorze czerwonym i białym.

### **Zapytanie Nr 8**

Punkt 4.3. Projektu Wykonawczego branży drogowej mówi między innymi „Na całej szerokości oraz długości drogi pod warstwą ścieralną należy ułożyć geokompozyt z włókna szklanego” natomiast opis, rysunki i przekroje wskazują, że geokompozyt należy układać jedynie w miejscach wykonania remontu nawierzchni oraz w rejonach zniszczonej krawędzi. Prosimy o sprecyzowanie zakresu wykonania robót.

### **Wyjaśnienie Zarządu**

Geokompozyt z włókna szklanego układany będzie w miejscu wykonania remontu nawierzchni. Wyceniamy roboty zgodnie z kosztorysem ofertowym.

### **Zapytanie Nr 9**

Dotyczy D.05.03.05b. Zgodnie ze specyfikacją techniczną należy wykonać warstwę wiążącą z AC16W, KR 3-4, natomiast dla pozostałych mieszanek mineralno – asfaltowych przedstawiono wymagania dla KR 1-2. Prosimy o wyjaśnienia.

### **Wyjaśnienie Zarządu**

Warstwa wiążąca z AC16W zgodnie z SST D-05.03.05b wymagania dla mieszanek mineralno – asfaltowych dla kategorii ruchu KR3-KR4 – bez zmian.

Warstwa ścieralna AC 11S - przygotowano zamienną SST D-05.03.05a dla kategorii ruchu KR3-KR-4.

Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P - przygotowano zamienną SST D-04.07.01a dla kategorii ruchu KR3-KR4.

### **Zapytanie Nr 10**

Dotyczy D.04.07.01a, D.05.03.05a, D.05.03.05b. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wymagań w stosunku do MMA i przedstawienie ich w oparciu o WT-2 2010? Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniem nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 19.11.2010. Zastosowanie w przedmiotowych SST wymagań zawartych w WT2 z 2008 powoduje świadome przeniesienie na omawiany kontrakt błędów i niejasności zawartych w tych dokumentach.

### **Wyjaśnienie Zarządu**

Wyceniamy roboty na podstawie dokumentacji projektowej, w skład której wchodzi załączone szczegółowe specyfikacje techniczne.

Załączniki:

1. SST D-08.05.01 – dodatkowa
2. SST D-07.01.01 – zamienna

3. D-05.03.05a - zamienna

4. D-04.07.01a – zamienna

Zgodnie z art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), mogą Państwo poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę poinformowania bądź w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięli Państwo lub przy zachowaniu należytej staranności mogli Państwo powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę poinformowania.

Pełnomocnik ds. Zamówień

/-/ Marcin Somorowski