

**ZAPYTANIE NR 1**  
**z dnia 08.07.2016 r.**

1. Dotyczy D.05.03.05b. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wymagań w stosunku do MMA i przedstawienie ich w oparciu o WT-1,WT-2 2010? Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniem nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn.19.11.2010. Zastosowanie w przedmiotowej SST wymagań zawartych w WT1 oraz WT2 z 2008 powoduje świadome przeniesienie na omawiany kontrakt błędów i niejasności zawartych w tych dokumentach. Nadmieniamy, że specyfikacja D.05.03.05a również została opracowana w oparciu o wyżej rekomendowany dokument.
2. Dotyczy D.05.03.05b, pkt.2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie do warstwy wyrównawczej / wiążącej asfaltu 35/50. Proponowane rozwiązanie jest zgodne z dokumentem przywołanym w SST, tj .WT2-2010 oraz pozwoli na zwiększenie odporności mieszanki na deformacje trwałe , a w konsekwencji wydłuży okres eksploatacji nawierzchni.
3. Specyfikacja D.04.07.01a dotyczy podbudowy, a nie warstwy wyrównawczej. Prosimy o zamieszczenie specyfikacji dla warstwy wyrównawczej.