

Pabianice, dnia 11.07.2016 r.

.....
pieczętka Zarządu Powiatu

DM.272.44.2016

.....
znak sprawy

.....
nazwa wykonawcy

.....
adres wykonawcy

Zarząd Powiatu Pabianickiego zawiadamia, że jeden z wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Remont drogi powiatowej nr 5166E od drogi wojewódzkiej nr 710 do granic powiatu, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)**” przeprowadzonego w trybie **przetargu nieograniczonego**, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zwrócił się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 cytowanej ustawy, Zarząd Powiatu przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

W związku z tym, że Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej, treść zapytania wraz z wyjaśnieniami zamieszcza się na tej stronie.

Wykonawca zwrócił się z następującym pytaniem - wątpliwością dotyczącą wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zapytanie Nr 1

Dotyczy D.05.03.05b. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wymagań w stosunku do MMA i przedstawienie ich w oparciu o WT-1, WT-2 2010? Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniem nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i autostrad z dn. 19.11.2010. zastosowanie w przedmiotowej SST wymagań zawartych w WT1 oraz WT2 z 2008 powoduje świadome przeniesienie na omawiany kontrakt błędów i niejasności zawartych w tych dokumentach. Nadmieniamy, że specyfikacja D.05.03.05a również została opracowana w oparciu o wyżej rekomendowany dokument.

Wyjaśnienie Zarządu

Zamawiający jest otwarty na stosowanie materiałów i technologii polepszających ogólny stan techniczny dróg przeznaczonych do wykonania. Producent mieszanki mineralno-asfaltowych ma obowiązek wydania znaku CE na wyrób.

Kategoria ruchu na drodze powiatowej będącej przedmiotem przetargu to KR3. Należy zaprojektować mieszankę mineralno – asfaltową dla warstwy wiążącej grubości 4 cm i warstwy ścieralnej grubości 4 cm na kategorię ruchu KR3.

Zapytanie Nr 2

Dotyczy D.05.03.05b, pkt 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie do warstwy wyrównawczej /wiążącej asfaltu 35/50. Proponowane rozwiązanie jest zgodne z dokumentem przywołanym w SST tj. WT2-2010 oraz pozwoli na zwiększenie odporności mieszanki na deformacje trwałe, a w konsekwencji wydłuży okres eksploatacji nawierzchni.

Wyjaśnienie Zarządu

Zgodne z wytycznymi WT1 i WT2 właściwymi będą mieszanki mineralno-bitumiczne zaprojektowane dla warstwy wiążącej grubości 4 cm i warstwy ścieralnej grubości 4 cm na kategorię ruchu KR3.

Zapytanie Nr 3

Specyfikacja D.04.07.01a dotyczy podbudowy, a nie warstwy wyrównawczej. Prosimy o zamieszczenie specyfikacji dla warstwy wyrównawczej.

Wyjaśnienie Zarządu

Istniejącą nawierzchnię bitumiczną należy wyrównać mieszanką mineralno – asfaltową z wbudowaniem mechanicznym 50kg/m². Odpowiednią SST jest załączona D-05.03.05b.

Zgodnie z art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), mogą Państwo poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę poinformowania bądź w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięli Państwo lub przy zachowaniu należytej staranności mogli Państwo powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę poinformowania.

Pełnomocnik ds. Zamówień

/-/ Marcin Somorowski