

Pabianice, dnia 27.04.2017 r.

.....  
pieczęć Zarządu Powiatu

**DM.272.34.2017**

.....  
znak sprawy

.....  
nazwa wykonawcy

.....  
adres wykonawcy  
.....

Zarząd Powiatu Pabianickiego zawiadamia, że jeden z wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Przebudowę drogi powiatowej nr 3303E: I etap – ul. Wolska, II etap – ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap – ul. Wschodnia, IV etap – ul. Szkolna, gmina Ksawerów (Przebudowa ul. Wschodniej w Ksawerowie – I etap)**” przeprowadzonego w trybie **przetargu nieograniczonego**, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zwrócił się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 cytowanej ustawy, Zarząd Powiatu przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

W związku z tym, że Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej, treść zapytania wraz z wyjaśnieniami zamieszcza się na tej stronie.

Wykonawca zwrócił się z następującym pytaniem - wątpliwością dotyczącą wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

#### **Zapytanie nr 1**

W Projekcie Wykonawczym dotyczącym przebudowy sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. wymienione są studnie z pokrywą Pioch. Orange Polska S.A. od lat nie stosuje już tego typu pokryw. Czy zatem należy uwzględnić pokrywę Pioch? Brak jest informacji o rodzaju pokryw zewnętrznych. Jakie pokrywy zewnętrzne należy zastosować lekkie czy ciężkie?

#### **Wyjaśnienie Zarządu**

Pokrywy dodatkowe zabezpieczające przed dostępem osób nieuprawnionych opisane, jako „Pioch” mogą być zastąpione pokrywami stosowanymi obecnie przez Orange Polska S.A., spełniające te same funkcje. Wszystkie projektowane studnie Orange Polska S.A. będą zlokalizowane poza ciągami jezdnyymi – w chodniku i zieleńcu. Nie ma potrzeby stosowania pokryw typu ciężkiego, wystarczą lekkie.

#### **Zapytanie nr 2**

W zestawieniu materiałów wymienione są rury PCV 110/3,2, a w przedmiarach Rura HDPE 110/3,2. Jakie rury należy zastosować PCV czy HDPE ?

### **Wyjaśnienie Zarządu**

W projekcie wykonawczym przebudowy sieci Orange Polska S.A. w części opisowej – wykaz podstawowych materiałów lp. 11 jest rura HDPE 110/3,2 m 1067 a powinno być rura PCV 110/3,2 m 1067.

### **Zamawiający dokona stosowanej zmiany treści SIWZ.**

Zgodnie z art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), mogą Państwo poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę poinformowania bądź w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięli Państwo lub przy zachowaniu należytej staranności mogli Państwo powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę poinformowania.

Pełnomocnik ds. Zamówień

/-/ Marcin Somorowski